

古物諮詢委員會備忘錄

都爹利街石階及煤氣路燈附近  
斜坡編號 **11SW-B/R93**（第一部分）擬議鞏固／改善工程  
文物影響評估

有關都爹利街斜坡編號 **11SW-B/R93**（第一部分）  
擬議鞏固／改善工程修訂設計的補充文件

目的

二零一三年六月二十七日的古諮會會議上，委員表示關注中環都爹利街上述斜坡的鞏固／改善工程。工程設計已按照會上提出的意見加以修訂。現徵詢委員對修訂設計的意見。

背景

2. 二零一三年六月二十七日，路政署向委員講述法定古蹟都爹利街石階及煤氣路燈文物影響評估的結果（見委員會文件 AAB/12/2013-2014）。由於編號 11SW-B/R93 的斜坡十分接近上述古蹟，委員表示關注其擬議鞏固／改善工程的設計。

3. 現概述委員就以下事項提出的意見：

- (a) 工程或會（因為振動等原因）對上述古蹟造成視覺上或實際上的影響，也可能會影響雪廠街的交通；

- (b) 用於鋪砌表牆表層的磚石的類型；
- (c) 工程可能會影響廢棄的隧道以及都爹利街的隧道入口；
- (d) 應探討是否有其他方法／設計方案，避免回填廢棄的隧道和建造表牆；
- (e) 工程可能會對現有石牆的樹根造成不良的影響；以及
- (f) 需要進一步諮詢獨立樹木專家對工程的意見。

—— 會議記錄的摘要載於附件 A。

### 修訂設計

—— 4. 路政署參考委員的意見，隨後擬備上述斜坡擬議鞏固／改善工程的修訂設計（附件 B）。修訂內容包括安裝泥釘及垂直嵌入式泥釘繫樑，利用保留下來而紋理相近的石塊把擋土牆還原，盡量減低工程對擋土牆的影響。古物古蹟辦事處認為修訂方案可以接受。

### 徵詢意見

5. 現請委員對編號 11SW-B/R93 斜坡的擬議鞏固／改善工程的修訂設計提出意見，並予以通過。

古物古蹟辦事處

二零一八年九月

檔號：AMO/22-3/0